

LPガス顧客保安台帳

設置番号	18	顧客番号	0018-01	センターコード	7542	配送先名	ガス物流サービス(株)秋田営業所				
氏名	小林幸子			ヨミカタ	コバヤシコウコ		自宅電話	018-877-0013			
設置名	市営住宅1008号			検針地区	潟上地区2		携帯	070-9999-0013			
住所	潟上市昭和豊川龍毛字觀音田61-18			所有者	市営住宅1008号		所有者TEL	018-877-0009			
用途	一般用		建築物	木造戸建		施設	一般住宅				
供給開始日	平成18年11月14日		書面交付日	平成18年11月14日		埋設区分	埋設なし				
施工日	平成18年11月14日		~	平成18年11月14日		集合戸数	戸	保安連絡担当			
容器等	20kg	1本	20kg	1本	合計40kg	気化器 型式メー能力					
ガスメータ	型式	種別	番号	メーカー	左右	有効	号数	スパン	設置日		
	STG25MT1	マイコンS	32820559	東洋ガスマーター	左	2016-10	2.5	130	平成18年11月14日		
	マイコン設定			感震器	供給側漏洩検知	緊急遮断弁	緊急遮断弁型式		コントローラー型式		
	購入時の設定			Yes	Yes	No					
調整器	型式	製造年月	メーカー	容量	有効	切替装置	集合	漏検	種別		
	CA-8	061001	桂精機製作所	8	2016-12	自動切替	無	1次調整器	平成18年11月14日		
ホース	種別	区分	型式	メーカー	有効	長さ	本数	設置日			
	集合用高圧ホース	高圧	NA6P	桂精機製作所	2016-12	600	2本	平成18年11月14日			
	供給側					消費側					
配管	管種/部材	サイズ	長さ/個数	埋設	管種/部材	サイズ	長さ/個数	埋設			
	被覆鋼管	15A	0.8	無	被覆鋼管	15A	21.0	無			
	検口付メーターコック	15A	1.0	無	配管用フレキ管	15A	1.0	無			
配管調査	調査年月日	測定器具	開始圧力	終了圧力	時間	差圧	出口圧力	閉塞圧力	器具入口		
	平成26年10月21日	機械式自記圧	4.10Kpa	4.10Kpa	11分	0.00Kpa	2.70Kpa	2.90Kpa	2.70Kpa		
	平成22年12月05日	機械式自記圧	4.00Kpa	4.00Kpa	8分	0.00Kpa	2.60Kpa	2.80Kpa	2.60Kpa		
	平成18年11月14日	機械式自記圧	9.00Kpa	9.00Kpa	5分	0.00Kpa			工事完了気密試験		
ガス栓	番号	呼び名	アダプタ	型式	メーカー	口数	個数	有効	サイズ		
	96	一口ヒューズコック		***	矢崎	1	1		9.5mm		
	330	中間コック		***	矢崎	1	1		I型		
	331	I型フレキUネジガス栓		G361P3	光陽産業	1	1		I型検査口付		
	553	I型フレキUネジガス栓		***	矢崎	1	1		I型検査口付		
									45		
燃焼器	燃焼器名	型式	メーカー	消費	製造月日	不燃	立消	揚防	接続		
	ガステーブル(グリル)	RTS-4100-2A-L	リンナイ	7.0	1994-05	No	Yes	No	1		
	小型湯沸器	PH-507B	パロマ	11.2	1999-10	Yes	Yes	No	4		
	給湯器16号	RUX-A1610W-E	リンナイ	34.1	2013-03	No	Yes	No	6		
	BF風呂釜	RBF-ERS1-R-T	リンナイ	12.7	2010-02	No	Yes	No	4		
	合計消費量			65.0Kw					4台		
警報器	区分	型式	メーカー	製造	設置場所	取付日		有効	リース管理		
	単体	CF-626	新コスモス	047873	台所	平成26年10月21日		2019-09	No		
供給開始定期点検	調査状況	点検区分	点検日	保安機関	調査員	結果	供給	消費	再調査		
	通常調査	供給開始時点検	平成18年11月14日	株式会社LPガス	安倍晋三	良	良		不要		
	通常調査	定期保安点検調査	平成29年03月21日	株式会社LPガス	安倍晋三	良	良		不要		
	通常調査	定期保安点検調査	平成26年10月21日	丸井瓦斯株式会社サ一	澤石雄志	良	良		不要		
	通常調査	定期保安点検調査	平成22年12月05日	丸井瓦斯株式会社サ一	澤石雄志	良	良		不要		

設置番号	18	顧客番号	0018-01	設置名	市営住宅1008号	氏名	小林幸子					
	変更年月日	変更部分	変更内容			実施者						
供給設備の変更												
	変更年月日	変更部分	変更内容			実施者						
消費設備の変更	平成26年10月21日	警報器	警報器交換 [CF-626] に 交換変更			澤石雄志						
	平成25年04月16日	ガス機器	機器新設 [小型湯沸器 RUX-A1610W-E] を 新増設			安倍晋三						
	平成22年12月05日	警報器	警報器交換 [CF-624] に 交換変更			澤石雄志						
	平成22年02月12日	ガス機器	機器変更 [風呂釜 RBF-ERS1-R-T] に 交換変更			小沢一郎						
再調査	再調査日	保安機関	調査員	設備区分	給排気不備	不備内容						
	改善日			改善内容			改善者					
周知	周知年月日	保安機関	実施者	備考								
	平成29年03月21日	株式会社LPガス	安倍晋三	定期点検時周知			法定周知					
	平成26年10月29日	株式会社LPガス	安倍晋三	検針時一斉周知			法定周知					
	平成25年12月13日	株式会社LPガス	安倍晋三	一斉周知			法定周知					
	平成25年06月26日	株式会社LPガス	安倍晋三	検針時一斉周知			法定周知					
	平成24年07月24日	株式会社LPガス	安倍晋三	検針時一斉周知			法定周知					
交付	平成24年07月24日	株式会社LPガス	安倍晋三	検針時一斉周知			通知・交付					
	平成24年04月15日	株式会社LPガス	安倍晋三	値上改定時 料金表配布			通知・交付					
	平成22年01月15日	株式会社LPガス	安倍晋三	区分点検調査保安機関変更			通知・交付					
	平成22年01月15日	株式会社LPガス	安倍晋三	値上改定時 料金表配布			通知・交付					
検針時調査	検針日	検針員	設置場所	火気との距離	腐食防止	温度上昇防止	損傷防止	バルブ等欠陥	調整器	マイコン表示B	マイコン表示A B	その他危険認
	平成27年09月24日	安倍晋三	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	平成27年08月27日	安倍晋三	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	平成27年07月28日	安倍晋三	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	平成27年06月26日	安倍晋三	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	平成27年05月27日	安倍晋三	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
埋設供給側	実施日	実施者	保安機関	実施区分		調査等結果	漏えい検査	改善有無				
埋設消費側	実施日	実施者	保安機関	実施区分		調査等結果	漏えい検査	改善有無				